

Herrn
Prof. Dr. Frank Bliss
Sinziger Straße 4
53424 Remagen

Energieversorgung Mittelrhein AG
Kundenzentrum
Bad Neuenahr-Ahrweiler
Ringener Straße 25
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Telefon: 02641 972-0
Fax: 02641 972-202
www.evm.de
www.facebook.de/meine.evm

Ansprechpartner:
Lothar Welsch
Telefon: 02641 972-120
Fax: 02641 972-202
E-Mail: Lothar.Welsch@evm.de

20. Oktober 2014

Gebührenentwicklung Abwasserwerk Remagen

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Bliss,

in Bezugnahme auf Ihre Anfrage in der Stadtratsitzung vom 19.5.2014 bezüglich der Niederschlagsentwässerung in Neubaugebieten der Stadt Remagen und die sich daraus ergebene Gebührenentwicklung geben wir für den Eigenbetrieb Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen folgende Erläuterung:

Seit mehr als 10 Jahren werden die Baugebiete der Stadt Remagen im Trennsystem erschlossen. Die Ableitung des Niederschlagswassers erfolgt entweder, wenn möglich, in ein fließendes Gewässer über Rückstaukanäle im Netz oder durch Versickerungsbecken. An den Niederschlagswasserkanal wird auch die Straßenentwässerung angeschlossen. Von den entstandenen Herstellungskosten gehen 50 % zu Lasten der Stadt Remagen (Straßenentwässerungsanteil), von den restlichen 50 % werden 35 % durch die „Einmaligen Beiträge“ der Eigentümer getragen und der Rest (32,5 % der Herstellungskosten) gehen in die laufenden Gebühren und Beitragskalkulation des Abwasserwerkes ein.

Wie die Niederschlagsentwässerung für die Baugebiete ausgeführt wurde, ist in der Tabelle aufgeführt.

Gewerbegebiet Remagen Süd	2003	Abfluss in fließendes Gewässer
Im Badenacker, Kripp	2006	Abfluss in fließendes Gewässer
Am Römerhof, Remagen	2006	Abfluss in fließendes Gewässer
Amselweg, Oedingen	2008	über offenes Becken/Einleitung in Bach
Finkenweg, Oedingen	2009	über Staukanal/Einleitung in Bach
Römer Straße, Kripp	2013	Geo-Protect (Staukanal in fließendes Gewässer)
Lange Fuhr, Kripp	2013-2015	Geo-Protect (Staukanal in fließendes Gewässer)
Schaafsbahn, Oedingen	2016	über Staukanal/Einleitung in Bach
Alter Garten, Unkelbach		über Staukanal in Vorsystem
Südallee, Remagen		Abfluss in fließendes Gewässer

In all den Gebieten ist eine Erneuerung des Vorsystems bezüglich einer Dimensionserweiterung nicht notwendig gewesen. Die Bürger wurden hier nicht mit Kosten belastet.

Hauptverwaltung: Koblenz
Amtsgericht: Koblenz HRB 17
Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Oberbürgermeister
Prof. Dr. Joachim Hofmann-Gottig
Vorstand:
Josef Rönz (Vorsitzender)
Dr. rer. pol. Karlheinz Sonnenberg
Bernd Wieczorek

Bankverbindung:
Sparkasse Koblenz
BLZ 570 501 20
Kto. 174
IBAN DE76 5705 0120 0000 0001 74
SWIFT-BIC MALADE51KOB

USt-IdNr.: DE148720917

Um eine Versickerung auf dem Grundstück durchzuführen, müsste im Vorfeld der Planung eine Baugrunduntersuchung des Geländes erfolgen. Abzuklären wäre hier, wer diese Kosten übernimmt. Es gibt auch Stadtteile z. B. Oedingen, wo eine Versickerung auf dem Grundstück nicht möglich ist. Bei Versickerung auf den Grundstücken wäre aber die Niederschlagsentwässerung der Straße nicht geklärt.

Die letzte Gebühren- und Beitragsänderung im Bereich Abwasser erfolgt zum 01.01.2007.

Sollten Sie noch Fragen zu diesem Sachverhalt haben, können Sie sich mit unserem Mitarbeiter, Herrn Lothar Welsch, in Verbindung setzen.

Freundliche Grüße

Ihre Energieversorgung Mittelrhein AG
Betriebsführung des Wasser- und Abwasserwerkes
der Stadtwerke Remagen


i. V. Udo Scholl
Leiter Controlling und Finanzen


i. A. Lothar Welsch
Controlling und Finanzen