

Beschlussvorlage

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss	14.05.2019	öffentlich

Betreff:

Schulzentrum Remagen; Umbau der Löschwasserleitung

Sachverhalt:

Baumaßnahme: Umbau der Löschwasserleitung des Hauptschulgebäudes Remagen

Gewerk: Umbau Löschwasserleitung

Bauherr: Stadt Remagen

Planung durch: Stadt Remagen

Vergabegrundlage: VOB/A VOL/A

Vergabearbeit: öffentlich beschränkt freihändig

Veröffentlicht: Amtsblatt IBAU bi-Bauwirtschaft

Submissionsanzeiger Internet Subreport

Anzahl Bewerbungen:

Eingegangene Angebote:

Submission am:

Bieter:

Nr.	Bieter	Ort
1	Löser + Anspach GmbH	56070 Koblenz
2	Haustechnik Meyer GmbH	53424 Remagen
3	Stein Brandschutz	56170 Bendorf
4	Jockel Brandschutztechnik GmbH	50259 Pulheim

Preisspiegel:

Nr.	Bieter	Angebotssumme brutto	%
1	Löser + Anspach GmbH	31.324,05	100,00
	3 Bieter nicht abgegeben		

Vermerk über die Prüfung und Wertung von Angeboten

Kurzbeschreibung der Leistung:

Nachdem im letzten Jahr die Trink- und Feuerlöschleitungen des Realschulgebäudes getrennt wurden, sollen dieses Jahr nun auch die Leitungen des Hauptschulgebäudes entsprechend umgebaut werden. Außen am Gebäude soll ein Löschwassereinspeiseschrank installiert werden, über den die Feuerwehr die Feuerlöschleitungen des Gebäudes befüllen kann. Die vorhandenen Feuerlöschleitungen müssen an diesen Einspeiseschrank angeschlossen und von den Trinkwasserleitungen getrennt werden.

Prüfung und Wertung der Angebote gem. § 16 VOB/A

Ausschluss:

Das einzige vorliegende Angebot musste nicht aus der Wertung ausgeschlossen werden.

Eignung:

Es bestehen keine Zweifel an der Eignung des Bieters.

Prüfung:

Rechnerische Prüfung:

- Die rechnerische Prüfung ergab keine Beanstandungen.

Technische Prüfung:

- Das eingereichte Angebot entspricht der geforderten Leistung.

Wirtschaftliche Prüfung:

- Es bestehen keine Zweifel an der Auskömmlichkeit der Kalkulation. Die Wirtschaftlichkeit ist durch den Wettbewerb gewährleistet.

Wertung:

Das Angebot der Fa. **Löser + Anspach GmbH** ist mit einer Summe von 31.324,05 € als wirtschaftlich zu bewerten. Preisnachlässe ohne Bedingungen wurden, sofern angeboten, berücksichtigt.

Für die Baumaßnahme stehen Haushaltsmittel in Höhe von 31.000,00 € zur Verfügung. Zusätzlich zu den Kosten für die Firma Löser + Anspach werden noch Haushaltsmittel in Höhe von knapp 8.250,00 € für das Honorar des Fachplaners benötigt.

Beschlussvorschlag:

Der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss beschließt unter der Voraussetzung, dass der Haupt- und Finanzausschuss die überplanmäßig benötigten Haushaltsmittel in Höhe von rd. 9.000,00 € bereitstellt, der Firma **Löser + Anspach GmbH aus 56070 Koblenz** den Auftrag in Höhe von **31.324,05 €** zu erteilen.