

Beschlussvorlage

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Werkausschuss	18.03.2020	öffentlich

Betreff:

Erneuerung Mischwasserkanal Rheinhöhenweg, Oberwinter

Sachverhalt:

Der Mischwasserkanal im Rheinhöhenweg zwischen Kreuzung Im Ellig und Im Buchholz DN 300 aus 1959 ist nach der Studie des Ing.-Büros SAG hydraulisch überlastet.

Der Kanal wird auf Länge von 250 m in DN 400 in offener Bauweise erneuert.

Die Baumaßnahme wurde öffentlich ausgeschrieben und am 26.02.2020 submittiert.

Die abgegebenen Angebote sind in der Anlage zu Top 1.1 aufgelistet.

Mittelbereitstellung: Wirtschaftsplan 2020, Pos. 2, 420.000 €, sowie nicht ausgeschöpfte Mittel aus Pos. 9, Kreuzgasse 9.000 €, Pos. 12, 300.000 € Hausanschlüsse.

Beschlussvorschlag:

Der Werksausschuss beschließt, den Auftrag in Höhe von brutto 458.285,52 € für die Erneuerung des Mischwasserkanals im Rheinhöhenweg, Oberwinter, der mindestfordernden Firma Koll, Remagen, zu erteilen.

Anlage/n:

Anlage zu TOP 1.1