

Zentralverwaltung
Sachbearbeiter/-in: Carmen Höwer, Betriebsführung

Nr. 0381/2021

VORLAGE

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung	TOP
Werkausschuss	26.04.2021	öffentlich	2

Betreff:

Auftragsvergabe Erneuerung Mischwasserkanal Im Rosenpfad, Oberwinter

Sachverhalt:

Der Mischwasserkanal Im Rosenpfad aus dem Jahr 1966 ist in einem sehr schlechten Zustand und muss erneuert werden. Es werden 33 m Kunststoffrohr PP DN 250 verlegt sowie die Hausanschlüsse erneuert.

Es handelt sich um eine sehr enge Straße. Die Arbeiten können nur einseitig von der Holzgasse und mit großem Anteil in Handschachtung erfolgen. In diesem Zuge wird die ebenfalls aus dem Jahr 1966 stammende Wasserleitung erneuert.

Finanzielle Auswirkungen:

Das Auftragsvolumen umfasst 113.814,19 €. Die Mittelbereitstellung erfolgt über Position 3 des Wirtschaftsplans 2021.

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss beschließt, den Auftrag für die Erneuerung des Mischwasserkanals Im Rosenpfad, Oberwinter, in Höhe von brutto 113.814,19 € der Firma Koll Baugesellschaft mbH, Remagen, zu erteilen.

Anlage/n:

TOP 2 - Im Rosenpfad Angebotsübersicht
TOP 2 - Im Rosenpfad Haltungsbericht
TOP 2 - Im Rosenpfad Plan Kanal

Remagen, den 13.04.2021



B. Ingendahl
Bürgermeister



M. Göttlicher
stellv. Büroleiter