

Zentralverwaltung
Sachbearbeiter/-in: Carmen Höwer, Betriebsführung

VORLAGE

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung	TOP
Werkausschuss	26.04.2021	öffentlich	4

Betreff:

Auftragsvergabe Erneuerung Mischwasserkanal Hauptstraße, Oberwinter

Sachverhalt:

In der Hauptstraße im Bereich des Bahnhofs kommt es bei Starkregenereignissen zu heftigem Rückstau mit auf der Fahrbahn stehendem Wasser. Eine Überprüfung der Lage hat ergeben, dass der Mischwasserkanal aus dem Jahr 1948 teilweise ohne Gefälle verlegt ist.

Die anstehende Maßnahme dient der hydraulischen Verbesserung. Der Kanal zwischen Bahnhof und Pfarrer-Sachse-Straße (Schule) wird von DN300/400 auf DN 600 vergrößert.

Die hydraulisch sehr ungünstige 90° Anbindung an die Pfarrer-Sachse-Straße wird durch sanfte 2x45° Abwinklung der Leitungsführung erheblich verbessert.

Der Kanal vom Bahnhof bis zur Fußgängerunterführung mit Anbindung an den 900er Kanal wird ebenfalls erneuert und von DN 300 auf DN 400 vergrößert.

Finanzielle Auswirkungen:

Das Auftragsvolumen umfasst 410.236,59 €. Die Mittelbereitstellung erfolgt über die Positionen 2 und 10 (Hausanschlüsse) des Wirtschaftsplans 2021.

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss beschließt, den Auftrag für die Erneuerung des Mischwasserkanals in der Hauptstraße, Oberwinter, in Höhe von brutto 410.236,59 € der Firma L. Elenz GmbH, Hönningen, zu erteilen.

Anlage/n:

TOP 4 - Hauptstraße Angebotsübersicht
TOP 4 - Hauptstraße Foto Überflutung
TOP 4 - Hauptstraße Plan Kanal

Remagen, den 13.04.21



B. Inge Dahl
Bürgermeister



M. Göttlicher
stell. Büroleiter