

Zentralverwaltung
Sachbearbeiter/-in: Carmen Höwer, Betriebsführung

Nr. 0433/2021

VORLAGE

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung	TOP
Werkausschuss	14.06.2021	öffentlich	8

Betreff:

Auftragsvergabe; Erneuerung Pumpe Unkelbach

Sachverhalt:

Im Pumpwerk Unkelbach gibt es zwei Pumpen mit einer Leistung von 18 m³/h für den Normalbetrieb sowie eine dritte, mit 29 m³/h leistungsfähigere Pumpe, die bei höherem Wasserbedarf den Betrieb übernimmt. Zur Verbesserung der Versorgungssicherheit soll eine der kleinen Pumpen gegen eine zweite leistungsfähigere Pumpe ausgetauscht werden.

Aufgrund der integrierten Steuerung bei der bestehenden Pumpe wird empfohlen, eine baugleiche Pumpe einzusetzen. Damit wäre gewährleistet, dass die Pumpen miteinander kommunizieren und dadurch automatisch auf Schwankungen im Netz reagieren können. Daher wurde nur der bestehende Vertragspartner angefragt.

Finanzielle Auswirkungen:

Das Auftragsvolumen umfasst brutto 9.974,82 €. Die Mittelbereitstellung erfolgt über Position 9 des Wirtschaftsplans 2021 des Eigenbetriebs Wasser.

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss beschließt, den Auftrag für die Erneuerung der Pumpe im Pumpwerk Unkelbach in Höhe von 9.974,82 € brutto der Firma Holschbach Pumpen GmbH, Pulheim, zu erteilen.

Remagen, den 08.06.2021



B. Ingendahl
Bürgermeister