

Zentralverwaltung  
Betriebsführung: Carmen Höwer

## VORLAGE

| Beratungsfolge | Sitzungstermin | Behandlung | TOP |
|----------------|----------------|------------|-----|
| Werkausschuss  | 05.09.2022     | öffentlich | 2   |

### Betreff:

Auftragsvergabe Erneuerung Mischwasserkanal Baumschulenweg/ Ecke Ligusterweg, Kripp

### Sachverhalt:

Im Kreuzungsbereich Baumschulenweg / Ligusterweg wird zur hydraulischen Verbesserung die Abwasserführung verändert. Der Mischwasserkanal DN 1200 im Baumschulenweg wurde für das Neubaugebiet Lange Fuhr dimensioniert. Da das Neubaugebiet Lange Fuhr entwässerungstechnisch umgeplant wurde und der Mischwasserkanal Baumschulenweg dadurch nicht genutzt wird, stehen hier ausreichend Kapazitäten zu Verfügung. Ein ursprünglich beabsichtigter Austausch von 70 m Rohrlänge kann durch die Nutzung der freien Kapazitäten entfallen.

Zur Umsetzung wird ein vorhandener Nebenstrang DN 300 gegen einen Stahlbeton-Kanal DN 800 ausgewechselt und der Wasserlauf im Kurvenbauwerk angepasst.

Die Baumaßnahme wurde öffentlich ausgeschrieben und am 10. August submittiert. Die Ausführung erfolgt im Herbst 2022.

### Finanzielle Auswirkungen:

Das Auftragsvolumen umfasst brutto 85.591,43 €. Die Mittelbereitstellung erfolgt über die Position 2 des Wirtschaftsplans 2022.

### Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss beschließt, den Auftrag für die Erneuerung des Mischwasserkanals (Tiefbau und Rohrbau) im Baumschulenweg/Ecke Ligusterweg, Kripp, in Höhe von brutto 85.591,43 € der Firma Koll Baugesellschaft mbH, Remagen, zu erteilen.

Anlage/n:

TOP 2 - Baumschulenweg Angebotsübersicht  
TOP 2 - Baumschulenweg Entwurfsplanung  
TOP 2 - Baumschulenweg Übersichtsplan

Remagen, den 15.08.2022

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'B' followed by a long, sweeping flourish.

---

B. Ingendahl  
Bürgermeister