

Bauliche Infrastruktur  
Sachbearbeiter/-in: Carmen Höwer

Nr. 1065/2024

## VORLAGE

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung	TOP
Werkausschuss	22.04.2024	öffentlich	5

### Betreff:

Auftragsvergabe: Erneuerung Mischwasserkanal Hinterhausen, Remagen

### Sachverhalt:

Der Mischwasserkanal aus dem Jahr 1948 weist deutlich Innenkorrosion auf. Der Kanal dient ausschließlich den Anliegern in diesem Bereich und ist hydraulisch ausreichend dimensioniert. Die Erneuerung erfolgt ohne Erdarbeiten im Wickelrohrverfahren. Der Betonkanal DN 300 erhält auf einer Länge von 75 m ein hochwertiges Wickelrohr (siehe Foto Verfahrensbeispiel aus der Baumaßnahme „Am Güterbahnhof“). Die Baumaßnahme wurde öffentlich ausgeschrieben und am 28.03.2024 submittiert. Es wurde nur ein Angebot abgegeben. Die Ausführung soll im Juni 2024 erfolgen.

### Finanzielle Auswirkungen:

Das Auftragsvolumen umfasst 121.925,98 EUR. Die Mittelbereitstellung erfolgt über die Position 4 des Wirtschaftsplans 2024.

### Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss beschließt, den Auftrag für die Erneuerung des Mischwasserkanals Hinterhausen, Remagen, in Höhe von 121.925,98 EUR der Firma Geiger Kanaltechnik GmbH & Co. KG, Mainaschaff, zu erteilen.

Anlage/n:

Foto Verfahrensbeispiel  
Plan Hinterhausen

Remagen, den 18.04.2024



---

B. Ingendahl  
Bürgermeister



---

M. Göttlicher  
Büroleiter