

**Beschlussvorlage**

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Sitzungstermin</b>	<b>Behandlung</b>
<b>Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss</b>	23.11.2010	öffentlich

**Betreff:**

Ganztagschule St. Martin, Remagen; Nachtrag Rohbauarbeiten

**Sachverhalt:**

Nach Überprüfung der vorhandenen Baukonstruktion durch den Statiker und den Prüfstatiker kann die neue Stahlbetondecke der Aufstockung nicht auf die zweischalige Außenwandkonstruktion aufgelegt werden, sondern muss seitlich an die bestehenden Stahlbetonstützen mittels Stahlwinkeln und Unterzügen angebunden werden. Da die Stahlwinkel nicht Bestandteil des Auftrags der Firma Kohlhaas sind, muss eine Nachbeauftragung erfolgen. Nach Überprüfung des Angebots durch das Büro Rösner, Mösel, Kühmstedt, ist das vorliegende Angebot in Höhe von 11.488,08 Euro wirtschaftlich kalkuliert.

Haushaltsmittel stehen zur Verfügung.

**Beschlussvorschlag:**

Der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss beschließt die Beauftragung des Nachtrags der Firma Kohlhaas. Die Auftragssumme beträgt 11.488,08 Euro.

**Anlage/n:**

GS RE Kostenfortschreibung 15.11.10