Beschlussvorlage

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss	26.02.2014	öffentlich

Betreff:

Schulzentrum Remagen; Brandschutz, Metallbauarbeiten

Sachverhalt:

Baumaßnahme: Brandschutz Schulzentrum

Gewerk: Metallbauarbeiten

Bauherr: Stadt Remagen

Planung durch: Fachbereich 2

Vergabegrundlage: VOB/A VOL/A

Vergabeart: öffentlich beschränkt freihändig

Veröffentlicht: Amtsblatt IBAU bi-Bauwirtschaft

Submissionsanzeiger Internet Subreport

Begründung der Vergabe wenn nicht öffentlich: geringe Auftragssumme

Anzahl Bewerbungen: 8

Eingegangene Angebote: 7

Submission am: 13.02.2014

Bieter:

Nr.	Bieter	Ort
1	Metallbau Sonntag	53424 Remagen
2	Schmickler Metall & Stahlbau	53424 Remagen
3	Stahl-Metallbau Kessel	53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
4	Seelbach & Wenig GmbH	65555 Limburg-Offheim
5	Seis & Wölbert GmbH	56283 Halsenbach
6	Heider Fensterbau GmbH	32339 Espelkamp
7	Meta-Bau GmbH	53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
8	Paul Schäfer	53501 Grafschaft

Preisspiegel:

Nr.	Bieter	Angebotssumme brutto	%
1	Heider Fensterbau GmbH	8.067,01	100,00
2	Bieter	8.156,86	101,11
3	Bieter	8.615,60	106,80
4	Bieter	9.871,05	122,36

Nr.	Bieter	Angebotssumme brutto	%
5	Bieter	10.380,37	128,68
6	Bieter	10.817,10	134,09
7	Bieter	11.387,71	141,16
8	Bieter	nicht abgegeben	

Vermerk über die Prüfung und Wertung von Angeboten

Kurzbeschreibung der Leistung:

Bei der Gefahrenverhütungsschau 2013 durch die Kreisverwaltung wurde die mangelhafte Funktion einer Rauchschutztüre im Untergeschoss bemängelt. Es handelt sich um eine Stahltüre ohne Rauchschutzfunktion. Da diese Türe das Treppenhaus vom Rettungsflur trennt, sind an diese Türe entsprechende Forderungen wie selbsttätiges Schließen und Rauchdichtigkeit gestellt. Die vorhandene Türe erfüllt weder die eine, noch die andere Funktion. Daher wurde ein neues Türelement ausgeschrieben.

Prüfung und Wertung der Angebote gem. § 16 VOB/A

Ausschluss:

Kein Angebot musste aus der Wertung ausgeschlossen werden.

Eignung:

Die Bieter wurden im Rahmen eines beschränkten Vergabeverfahrens ausgewählt. Es bestehen daher keinerlei Zweifel an der Eignung der Bieter.

Prüfung:

Rechnerische Prüfung:

- Die rechnerische Prüfung ergab keine Beanstandungen.

Technische Prüfung:

- Die eingereichten Angebote entsprechen der ausgeschriebenen Leistung.

Wirtschaftliche Prüfung:

- Es bestehen keine Zweifel an der Auskömmlichkeit der Kalkulation. Die Wirtschaftlichkeit ist durch den Wettbewerb gewährleistet.

Wertung:

Das Angebot der Fa. Heider GmbH ist das wirtschaftlichste Angebot.

Haushaltsmittel stehen in ausreichendem Maße (8.500,00 €) zur Verfügung.

Beschlussvorschlag:

Der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss beschließt, der Fa. **Heider GmbH, 32339 Espelkamp** den Auftrag in Höhe von **8.067,01 €** zu erteilen.