

Beschlussvorlage

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss	12.05.2014	öffentlich

Betreff:

Erneuerung der Heizungsanlage Sandweg 49, Kripp (Hintergebäude Batterieweg 50)

Sachverhalt:

Baumaßnahme: Wohnhaus für Asylbewerber Sandweg 49 (Hintergebäude Batterieweg 50) in Kripp

Gewerk: Erneuerung der Heizung

Bauherr: Stadt Remagen

Planung durch: Fachbereich 2

Vergabegründung: VOB/A VOL/A

Vergabeart: öffentlich beschränkt freihändig

Veröffentlicht: Amtsblatt IBAU bi-Bauwirtschaft

Submissionsanzeiger Internet Subreport

Begründung der Vergabe wenn nicht öffentlich:

Um die Kosten für einen Fachplaner zu sparen, wurde keine Ausschreibung, sondern nur eine Preisanfrage durchgeführt.

Anzahl Anfragen:

3

Eingegangene Angebote:

2

Angebotsabgabe bis:

17.04.2014

Bieter:

Nr.	Bieter	Ort
1	Krahe Sanitär & Heizung	53424 Remagen
2	Haustechnik Meyer GmbH	53424 Remagen

Preisspiegel:

Nr.	Bieter	Angebotssumme brutto	%
1	Haustechnik Meyer GmbH	14.870,48	100,00
2	Bieter	16.338,70	109,87

Kurzbeschreibung der Leistung:

30 Stck Gas-Einzelöfen demontieren und entsorgen
2 Stck im Batterieweg 50a demontierte Gasthermen einbauen
12 Stck Heizkörper liefern und montieren (nur für eine Gebäudehälfte)
Lieferung und Montage der erforderlichen Rohrleitungen

Prüfung und Wertung der Angebote gem. § 16 VOB/A

Ausschluss:

Kein Angebot musste aus der Wertung ausgeschlossen werden.

Eignung:

Es bestehen keine Zweifel an der Eignung der Bieter.

Prüfung:

Rechnerische Prüfung:

- Die rechnerische Prüfung ergab keine Beanstandungen.

Technische Prüfung:

- Die Firma Meyer hatte zu geringe Mengen Rohrleitungsdämmung angeboten. Die Dämmung der Rohrleitungen wurde zudem in zwei unterschiedlichen Stärken offeriert. Es soll die höhere Dämmstärke ausgeführt werden. Ferner hatte die Firma Meyer die erforderlichen Stemmarbeiten nur als Eventualposition angeboten und nicht in die Angebotssumme eingerechnet. Durch die oben genannten Punkte erhöht sich die Angebotssumme der Firma Meyer um 1.189,51 € netto. Ansonsten ergab die technische Prüfung keine Beanstandungen. Die eingereichten Angebote entsprechen der angefragten Leistung.

Wirtschaftliche Prüfung:

- Die Wirtschaftlichkeit ist durch den Wettbewerb gewährleistet.

Wertung:

Es wurden keine Preisnachlässe angeboten.
Das Angebot der Fa. Haustechnik Meyer GmbH ist das wirtschaftlichste Angebot.
Es stehen ausreichende Haushaltsmittel zur Verfügung.

Beschlussvorschlag:

Der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss beschließt, der Firma **Haustechnik Meyer GmbH aus 53424 Remagen** den Auftrag in Höhe von **14.870,48 €** zu erteilen.