

Beschlussvorlage

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Werkausschuss	18.03.2020	öffentlich

Betreff:

Erneuerung Fernwirktechnik Abwasserwerk Außenstationen

Sachverhalt:

Die Steuerung des Regenrückhaltebeckens Am Römerhof beinhaltet zur Zeit eine Siemens S 6 Steuerung. Da dieses Gerät seit Jahren nicht mehr hergestellt wird und dadurch auch keine Ersatzteile mehr lieferbar sind, ist es dringend notwendig, das Steuergerät auszutauschen.

Da in allen anderen Regenrückhaltebecken Schraml Steuergeräte installiert sind, ist es sinnvoll, ein solches Steuergerät einzubauen.

Die gesamte Fernwirktechnik in den Anlagen wurde durch die Firma UFT installiert und betreut. Aufgrund der speziellen Anforderungen und Systemkenntnisse sowie die erforderliche Einarbeitung in das System können diese Arbeiten nicht von einer anderen Firma angeboten werden.

Das Angebot beinhaltet die Lieferung, Installation und Programmierung.

Mittelbereitstellung: Wirtschaftsplan 2020, Pos. 10, 14.000 €

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss beschließt, den Auftrag für die Erneuerung des Steuergerätes in Höhe von 10.466,05 € brutto, der Firma UFT Umwelt- und Fluid-Technik Dr. H. Brombach GmbH, Bad Mergentheim, zu erteilen.