

Beschlussvorlage

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Haupt- und Finanzausschuss	24.10.2011	öffentlich

Betreff:

Zustimmung zu einer überplanmäßigen Ausgabe Unterhaltung Park+Ride-Anlage;
Reparatur der Aufzugsanlage

Sachverhalt:

Bei der letzten wiederkehrenden Prüfung der städtischen Aufzugsanlage am P&R-Parkplatz gem. BetrSichV § 15 wurde durch den TÜV festgestellt, dass die unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), bedingt durch einen Wasserschaden, defekt ist. Die USV ermöglicht den Weiterbetrieb der Aufzugsanlage auch bei Stromausfall und dient damit der Notbefreiung. Dies bedeutet, dass der Aufzug die nächstgelegene Haltstelle anfährt und dort die Türen öffnet, so dass alle im Aufzug befindlichen Personen heraus können. Ohne diese USV bleibt der Aufzug bei Stromausfall dort stehen, wo er sich gerade befindet.

Über die Erneuerung der USV hat die Fa. Tepper ein Angebot eingereicht. Demnach belaufen sich die Kosten auf 3.627,52 €. An Haushaltsmitteln stehen noch rd. 1.800,- € zur Verfügung.

Die Fa. Tepper hat die Aufzugsanlage gebaut und führt sämtliche Wartungsarbeiten durch. Daher wird vorgeschlagen, der Firma Tepper den Auftrag in vorgenannter Höhe zu erteilen.

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss stimmt einer Bereitstellung der überplanmäßigen Haushaltsmittel in Höhe von rd. 1.900,00 € zu.